

Name des Betreibers der Erzeugungsanlage: \_\_\_\_\_

Bezeichnung der Übergabestation: \_\_\_\_\_

Standort der Erzeugungsanlage: (bei Windparks Standort der Übergabestation)

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

Gemarkung: \_\_\_\_\_ Flur: \_\_\_\_\_ Flurstück: \_\_\_\_\_

Eigentumsnummer der Übergabezählung: \_\_\_\_\_

Zählpunktbezeichnung (MeteringCode): \_\_\_\_\_

**Spezifikation des Funkrundsteuerempfängers:**

Hersteller: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_

Einzeladresse: \_\_\_\_\_ Eigentumsnummer: \_\_\_\_\_

 Einzelanlagensteuerung Leistung der Anlage in kW(p): \_\_\_\_\_ Steuerung mehrerer Einzelanlagen, Anzahl: \_\_\_\_\_ Gesamtleistung der Anlagen in kW(p): \_\_\_\_\_**Parametrierung:**

Energieart: \_\_\_\_\_ Leistungsklasse: \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_

 Meine Erzeugungsanlage verarbeitet nur die Sollwerte 100% und 0%. Die Sollwerte 60% und 30% werden auf 0% umgesetzt (für PV-Anlagen  $\leq 100\text{kWp}$  zulässig) Die korrekte Ausrichtung der Antenne des Funkrundsteuerempfängers sowie der Empfang von Zeitleigrammen wurde gem. Herstelleranweisung überprüft.Der Funkrundsteuerempfänger wurde durch nachfolgend genannte Firma bei der Europäischen-Funk-Rundsteuer GmbH angemeldet:  
\_\_\_\_\_ Meine Erzeugungsanlage ist älterer Bauart und kann daher die von Westnetz vorgegebene Mindestanforderung an die Leistungsreduzierung auf 60% und / oder 30% nicht umsetzen (Nachweis erforderlich).Das 60%-Steuersignal werde ich durch eine Leistungsreduzierung auf \_\_\_\_\_% und das 30%-Steuersignal werde ich auf eine Leistungsreduzierung auf \_\_\_\_\_% der vereinbarten Anschlusswirkleistung  $P_{AV}$  umsetzen.**Hiermit bestätige ich den ordnungsgemäßen Anschluss der technischen Einrichtung zur Wirkleistungsreduzierung an die Anlagensteuerung meiner Erzeugungsanlage. Ich bestätige außerdem, dass die vom Verteilnetzbetreiber über diese Einrichtung vorgegebenen Sollwerte bzw. Sollwertstufen zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung meiner Erzeugungsanlage führen.**Die Inbetriebsetzung der technischen Einrichtung erfolgte am: \_\_\_\_\_  
(Tag, Monat, Jahr)

Die Prüfung der Signalübertragung von Sollwertvorgaben an die Erzeugungsanlage wurde gemeinsam mit der netzführenden Stelle der Westnetz am \_\_\_\_\_ erfolgreich vorgenommen (nur Anlagen &gt; 1MVA).

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Anlagenerrichter (Elektroinstallateur)\_\_\_\_\_  
Anlagenbetreiber

Hinweis: Bei Befehlsübermittlung der Sollwerte zur Leistungsreduzierung über die fernwirktechnische Anbindung anstelle der Funkrundsteuerung ist das hierfür vorgesehene Formular zu verwenden.